

焼却施設の維持管理状況記録

ダイオキシン類測定結果（1回/年）

測定年月日	2023年9月27日	2024年9月25日	2025年9月10日
ダイオキシン類測定結果	0.012 ng-TEQ/m ³	0.091 ng-TEQ/m ³	0.035 ng-TEQ/m ³
燃焼ガス温度	800℃以上	800℃以上	800℃以上
冷却塔排ガス温度	200℃以下	200℃以下	200℃以下
排ガスCO濃度	100ppm以下	100ppm以下	100ppm以下

ばい煙測定結果（2回/年）

測定年月日	2023年9月27日	2024年9月25日	2025年9月10日
ばいじん濃度	0.080 g/m ³	0.069 g/m ³	0.11 g/m ³
窒素酸化物濃度	75 ppm	70 ppm	76 ppm
硫黄酸化物濃度	0.004未満 m ³ /h	0.004未満 m ³ /h	0.004未満 m ³ /h
塩化水素濃度	1.0未満 mg/m ³	1.3未満 mg/m ³	1.2 mg/m ³
水銀濃度（粒子状）	0.0084 μg/m ³	0.0065 μg/m ³	0.023 μg/m ³
水銀濃度（ガス状）	0.27 μg/m ³	0.21 μg/m ³	0.80 μg/m ³
全水銀濃度	0.28 μg/m ³	0.22 μg/m ³	0.82 μg/m ³

測定年月日	2024年3月13日	2025年3月12日	2026年3月11日
ばいじん濃度	0.11 g/m ³	0.020 g/m ³	0.039 g/m ³
窒素酸化物濃度	61 ppm	54 ppm	49 ppm
硫黄酸化物濃度	0.004未満 m ³ /h	0.005未満 m ³ /h	0.005未満 m ³ /h
塩化水素濃度	12 mg/m ³	1.5 mg/m ³	5.1 mg/m ³
水銀濃度（粒子状）	0.011 μg/m ³	0.0057 μg/m ³	0.065 μg/m ³
水銀濃度（ガス状）	0.10 μg/m ³	0.41 μg/m ³	0.31 μg/m ³
全水銀濃度	0.11 μg/m ³	0.42 μg/m ³	0.32 μg/m ³

ばいじん除去の実施状況と措置

2023年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却装置	3日	8日	5日	3日	7日	4日	2日	6日	4日	8日	5日	4日
排ガス処理装置	3日	8日	5日	3日	7日	4日	2日	6日	4日	8日	5日	4日

2024年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却装置	1日	6日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	3日
排ガス処理装置	1日	6日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	3日

2025年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却装置	7日	12日	2日	7日	4日	1日	6日	3日	1日	5日	2日	2日
排ガス処理装置	7日	12日	2日	7日	4日	1日	6日	3日	1日	5日	2日	2日